



Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: plock@psse.waw.pl  
psse.plock@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/26/ JSz/1239 / 2017

Płock, dnia 23.02.2017 r.

URZĄD GMINY W BODZANÓWIE  
WPLYNĘŁO  
Kancelaria Ogólna  
02. MAR. 2017  
L. dz. 02571/2017  
Ilość zał. ....  
Podpis .....

Urząd Gminy  
w Bodzanowie  
ul. Bankowa 7  
09-470 Bodzanów

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 26/2017  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Leksynie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 6 próbek oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne - 10 prób

**stwierdza:  
przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Leksynie do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 16 próbek wody.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

za wyjątkiem następujących parametrów oznaczanych w wodociągu Leksyn:

- mangan w 2 próbkach na 15 próbek pobranych co stanowi 0,3% wszystkich oznaczeń tego parametru.

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru podejmowano działania naprawcze, oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

W wodzie z wodociągu Leksyn przekroczeń nie stwierdzono.



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-mieście z prawach powiatu  
oraz powiatu płockim  
lek. med. *Bonifacjusz Ostrowski*  
spec. epidemiolog

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Wójt Gminy Bodzanów
3. a.a